

Sopot, dn. 26.10.2020

20/ZAP/PI/2020

do Oferentów

Dotyczy: przetargu nr 20/ZAP/PI/2020 z dnia 8 października 2020 r. na: „Przebudowę budynku administracyjno-warsztatowego z częścią garażową na budynek biurowy – Sopot, ul. Grottera 7”

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Oferentów dotyczące treści Indywidualnych Warunków Zamówienia zwanych dalej „IWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytań i odpowiedzi (**część nr 7**) poniżej. Pytania i odpowiedzi są numerowane kolejno (w kolejności wpływania pytań do Zamawiającego).

Pytanie nr 55

Brak rysunków rozdzielni RG, R1 i RW nie można wycenić wartości urządzeń chyba, że dostarcza je zamawiający.

Odpowiedź na pytanie nr 55 :

Zamawiający informuje, że rysunki znajdują się w **zal\_7\_do\_iwz\_projekty\_wykonawcze -> PROJEKT- ELEKTRYKA\_wyk -> .dwg -> PW\_IE-GROTTGERA-ROZDZIELNICE.**

Pytanie nr 56

Brak rysunku instalacji gniazd wtyczkowych, komputerowej i telefonicznej na obiekcie.

Odpowiedź na pytanie nr 56 :

Zamawiający informuje, że rysunki znajdują się w **zal\_7\_do\_iwz\_projekty\_wykonawcze -> PROJEKT- ELEKTRYKA\_wyk -> .dwg -> PW\_IE - GROTTGERA\_06.2018\_OS-ELE**

Pytanie nr 57

Kto dostarcza oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego; przedmiar zawiera dostawę centralki monitoringu dla opraw awaryjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 57 :

Zamawiający informuje, że:

- oprawy oświetlenia podstawowego dostarcza Inwestor,
- oprawy awaryjne wraz z centralką monitorującą dostarcza Wykonawca.

Pytanie nr 58

Brak informacji o przekroju i długości kabli wlv do zasilania rozdzielni R1 i RW.

**Odpowiedź na pytanie nr 58 :**

**Zamawiający informuje, że integralną częścią dokumentacji projektowej są rzuty z rozmieszczonymi urządzeniami.**

Pytanie nr 59

W przedmiarze zawarto łączną długość przewodów kabelkowych bez podania typu przewodów (czy są wszystkie jako niepalne) i przekroju przewodów oraz światłowodu. Przedmiar poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 77, 138.

**Odpowiedź na pytanie nr 59 :**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w IWZ Przetarg, przedmiar należy traktować wyłącznie pomocniczo. Typy przewodów zgodnie z dokumentacją projektową oraz rysunkami technicznymi.**

Pytanie nr 60

Brak spisu wyposażenia szafy dla instalacji komputerowej, CCTV.

**Odpowiedź na pytanie nr 60 :**

**Zamawiający informuje, że:**

- szafę komputerową dostarcza Inwestor,
- CCTV – dostarcza Wykonawca zgodnie z dokumentacją projektową oraz rysunkami technicznymi.

Pytanie nr 61

Przedmiar zawiera nieprecyzyjne informacje dotyczące wyposażenia centrali : poz.88 przedmiaru

**Odpowiedź na pytanie nr 61 :**

**Zamawiający informuje, że wyposażenie centrali ma być zgodne z dokumentacją projektową oraz rysunkami technicznymi.**

Dyrektor  
Departament Przygotowania Usług

  
Łukasz Skawiński