

Gdańsk, dnia 24 marca 2021 r.

**Dotyczy:** postępowania na zakupu usługi utrzymania CPD Płock i Gdańsk dla Usług IT EITE oraz utrzymania mocy obliczeniowej dla Usług OT EOP na 24 miesiące - numer postępowanie ZC/13/EITE-DI/2021

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO POSTĘPOWANIA**  
**ORAZ MODYFIKACJA MATERIAŁÓW NEGOCJACYJNYCH**

Energia Informatyka i Technologie Sp. z o.o. /zwanej dalej: Zamawiającym/ przekazuje poniżej odpowiedź na pytanie do postępowania:

**Pytanie:** *Załącznik Nr.4 do MN - Dotyczy Zestawienia Infrastruktury środowiska IT CPD Gdańsk. Prosimy o wyjaśnienie, czy w tabeli „Cena naprawy Awarii krytycznej”, należy podać cenę naprawy poszczególnych komponentów systemu, czy dopuszczalne jest podanie ceny zbiorczej za dany system.*

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga dokonania wyceny zbiorczej za dany system. Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany w Załączniku nr 4 do Materiałów Negocjacyjnych (dalej: MN).*

Ponadto Zamawiający modyfikuje MN do przedmiotowego postępowania w następującym zakresie:

1. w Załączniku nr 4 do MN dokonuje doprecyzowania dla CPD Gdańsk jak również CPD Płock, poprzez wskazanie że przy wycenie „Ceny naprawy Awarii powyżej 4 dni” Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę za 1 roboczogodzinę,
2. w Załączniku nr 6 do MN dokonuje zmiany definicji „Serwisu” poprzez dodanie, że w cenie przeglądów należy uwzględnić materiały zużywalne wymieniane okresowo dla agregatu filtry i oleje 1 raz w roku, dla klimatyzacji filtry i kociołki 2 razy w roku. Definicja „Serwisu” po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:  
„Serwis – oznacza konserwację, oględziny, naprawę i podejmowania odpowiednich czynności w celu utrzymania Sprzętu Zamawiającego w stanie gotowości do pracy oraz przywrócenia go do tego stanu w przypadku wystąpienia Awarii, Usterki. Wykaz prac wykonywanych w ramach Umowy został przedstawiony w Załączniku nr 7. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić, w ramach Przeglądu, protokół ze świadczonych usług i wykonanych prac. W cenie przeglądów należy uwzględnić

materiały zużywalne wymieniane okresowo (**dla agregatu filtry i oleje 1 raz w roku, dla klimatyzacji filtry i kociołki 2 razy w roku**). Wykaz prac z zakresu Przeglądu wykonywanych w ramach Umowy został przedstawiony w Załączniku nr 7.”

Załącznik nr 4 do MN i Załącznik nr 6 do MN, w których zostały uwzględnione ww. zmiany stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Załączniki:

1. Załącznik nr 4 po modyfikacji
2. Załącznik nr 6 po modyfikacji