

Załącznik nr 5 do MN
Rejestr pytań i odpowiedzi

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/04/EITE-DUA/2021

Nr pytania	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1.	<p>Z informacji uzyskanych od firmy Forbo wynika iż wskazana przez Państwa wykładzina - NUANCE 900201 SOURISE - posiada atesty przeciwpożarowe podłogowe - nie posiada atestów przeciwpożarowych ściennych</p> <p>Czy w dalszym ciągu mamy ofertować ten typ okładziny na ściany ?</p>	<p>Prosimy o nie ofertowanie zakresu zakupu i montażu okładzin ściennych</p>
2.	<p>Proszę o potwierdzenie ilość gładzi gipsowych jednowarstwowych na ścianach i sufitach, czy obowiązujące są ilości z zapytania czy może wkraść się tam błąd i powinniśmy zakładać 5% tych ilości (analogicznie do poz. 1d.1 i 4d.1)</p>	<p>Prosimy o założenie ilości gładzi gipsowych na poziomie 5 %</p>
3.	<p>W związku z bardzo krótkim terminem na składanie ofert oraz krótkim terminem realizacji (dodatkowo z ograniczonym dostępem godzinowym do remontowanych powierzchni) wnioskujemy o wyłączenie z zakresu umownego robót związanych z wykładzinami lub określenie dla nich późniejszego terminu realizacji (są to wykładziny realizowane na zamówienie, wg naszego handlowca czas oczekiwania to min. 6 tygodni co daje bardzo mały margines na terminową realizację)</p>	<p>Brak zgody na wyłączenie zakresu wymiany wykładzin na podłogach</p>
4.	<p>Wg naszego dostawcy wskazana w tabeli wykładzina: forbo showtime nuance 900201 souris nie jest już produkowana, ponadto nie posiada atestu na wykonywanie z niej osłon na ścianach w pom. użyteczności publicznej, proszę o wskazanie zamiennego produktu z niezbędnymi atestami do celu jakim mają służyć</p>	<p>Prosimy o nie ofertowanie zakresu zakupu i montażu okładzin ściennych</p>

Pełnomocnik


Tomasz Kreft

.....
Podpis Zamawiającego