

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2022 r.

**Do
Wszystkich Wykonawców**

Dot. Postępowanie znak ZN/CCGTGr/9/2022/AK

„Zasilanie placu budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu” realizowane w ramach: „Projektu budowy nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy 460-600 MWel wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z otrzymaniem przez CCGT Grudziądz Sp. z o.o. [dalej: Zamawiający] pytań, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Istnieje rozbieżność co do kryterium oceny oferty. Mianowicie w Ogłoszeniu o Zamówieniu, pkt. IV Kryteria oceny ofert wartość wagowa Ceny (50%) oraz Termin 1 (35%) nie sumują się do 100%. W SIWZ_zasilanie_placu_budowy, pkt. 12 widnieje odmienne kryterium wartości (waga). Proszę o doprecyzowanie

Odpowiedź nr 1

Zamawiający zmienia zapis pkt IV Ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje brzmienie:

Nr kryterium	Nazwa kryterium	Maksymalna wartość (waga) kryterium [%]
1	Cena	75
2	Termin	25

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie, czy Wykonawca winien w swojej ofercie ująć wycenę planowanej budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,46V oraz innych zadań wymienionych w podpunktach a), b), c) oraz d) w punkcie 1.3. Załącznika nr 4 do SIWZ.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien przyjąć iż zakres postępowania dotyczy:

- Budowa linii kablowej SN15kV kV - tymczasowej sieci elektroenergetycznej do zasilania placu budowy nowego źródła wytwórczego energii w Grudziądzu,
- Zabudowa rozłącznika napowietrznego SN na istniejącym słupie nr 57/1 na działce nr 22/4 obręb 121,

Jednocześnie informujemy, że dostawa, posadowienie stacji transformatorowych oraz przygotowanie terenu pod posadowienie stacji wyłączono jest z zakresu niniejszego postępowania.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu
ds. przetarłów

Kołodziejka - Łojko

Agnieszka Kołodziejka - Łojko