

Gdańsk, dnia 11 lutego 2022 r.

**Do
Wszystkich Wykonawców**

Dot. Postępowanie znak ZN/CCGTGr/9/2022/AK

„Zasilanie placu budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu” realizowane w ramach: „Projektu budowy nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy 460-600 MWel wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z otrzymaniem przez CCGT Grudziądz Sp. z o.o. [dalej: Zamawiający] pytań, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 7

W dokumentacji projektowej wskazany jest kabel SN-15kV NA2X(FL)2Y 1x240/25mm². Czy zamawiający dopuszcza wykonanie linii kablowej kablem XRUHAKXS 1x240/25mm² lub NA2XS(F)2Y-1x240/25mm². **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy projekt zagospodarowania terenu.

Odpowiedź nr 7

Tak - Zamawiający dopuszcza wykonanie linii kablowej kablem XRUHAKXS 1x240/25mm² lub NA2XS(F)2Y-1x240/25mm².

Z poważaniem

*Pełnomocnik Zarządu
ds. przetargów*

Kołodziejka - Łojko

Agnieszka Kołodziejka - Łojko