

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/04/EITE-DUA/2022

Nr pytania	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1.	Czy zadanie polega na wymianie samych kasetonów czy również wymianie podlega stelaż ?	Wymianie podlega również stelaż.
2.	Uporządkowanie przestrzeni międzysufitowej – czego dotyczyć ma ten punkt ?	W przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym prowadzone są instalacje teletechniczne, elektryczne, wentylacyjne. W przypadku braku mocowań, izolacji itp. należy to uzupełnić.
3.	Przeniesienie mebli z ponownym ustawieniem – jakie meble są na wyposażeniu pomieszczeń ?	Meble biurowe, regały magazynowe.
4.	Czy w zakresie użycia systemu sygnalizacji pożarowej są czujki izotopowe ?	Tak.
5.	Czy Zamawiający posiada dokumentację systemu sygnalizacji pożarowej uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. ?	Nie posiada.
6.	Czy w pomieszczeniach są zainstalowane stałe urządzenia utrudniające pracę ?	Tak.
7.	Czy wymianie podlegać będzie oświetlenie oraz elementy zakończenia kanałów wentylacyjnych ?	Nie podlegają wymianie.

Kierownik
Wydział Nieruchomości

Tomasz Kreft

.....
Podpis Zamawiającego