

## Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/04/EITE-DUA/2022

Nr pytania	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1.	Proszę określić producenta systemu: "Centralnym Systemem Sterująca Urządzeniami Przeciwpozarowymi"	Informacja zawarta w MN.
2.	Proszę określić czy należy wykonać projekt systemu sygnalizacji pożarowej, czy czujki zamontować w obecnych lokalizacjach?	Czujki należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt należy wykonać i uzgodnić z rzeczoznawcą ds. ppoż.
3.	Proszę określić ilość czujek izotopowych.	Informacja zawarta w MN. Zamawiający umożliwił wykonanie wizji lokalnej.
4.	Proszę określić czy na rysunku w MN są wrysowane urządzenia zainstalowane na stałe?	Tak, są wrysowane.
5.	Proszę o informację czy należy wykonać nowe zasilenie centrali SSP? Jeżeli tak to ile mb?	Zgodnie z rysunkiem MN należy wykonać nowe. Zamawiający umożliwił wykonanie wizji lokalnej.
6.	Czego dotyczy na rysunku w MN – centrala SSP do przeniesienia?	Na rysunku MN jest wrysowana lokalizacja starej centrali, którą należy zdemontować/zutylizować i miejsce lokalizacji nowej centrali.
7.	Czy istniejące okablowanie systemu SSP należy wykorzystać czy ułożyć nowe ?	Zgodnie z opisem MN - ułożyć nowe.

Kierownik  
Wydział Młodzieży

.....  
Podpis Zamawiającego