


REJESTR PYTAŃ I ODPOWIEDZI

w postępowaniu nr ZC/03/EOB-DUA/2022 - „Wykonanie przebudowy wraz z remontem elewacji budynku biurowego przy ul. Niecałej 12 w Kaliszu”

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź ENERGA OBRÓT SA
1.	<p>Proszę o informację czy jest możliwość dokonania zmian w umowie o roboty budowlane:</p> <p>1) kaucja gwarancyjna w cenie netto, 2) rozliczenie etapowe na podstawie procentowego zaawansowania prac w terminach nie dłuższych niż co 30 dni.</p>	<p>1) Możemy przyjąć kaucję gwarancyjną stanowiącą równowartość 10% wynagrodzenia netto.</p> <p>2) Możemy zastosować rozliczenie etapowe na podstawie 100% zrealizowania wskazanego w harmonogramie etapowego zakresu prac.</p>
2.	<p>Centrala wentylacyjna w Kaliszu ma wydajność 3000m³/h a potrzeby są o połowę mniejsze. Proszę o informacje z czego wynika takie przewartościowanie ?</p>	<p>Ze względu na ograniczenia wynikające z lokalizacji centrali w wybranym pomieszczeniu została wybrana wersja V z górnym podłączeniem przewodów wentylacyjnych oraz dużymi drzwiami inspekcyjnymi.</p> <p>W przypadku centrali ze zintegrowaną grzałką elektryczną model Salva 2450V/E wydajność wynosi Q_{max} 2290m³/h, wydajność mniejszej centrali Salva 1250V/E wynosi Q_{max} 1440m³/h. Dodatkowo Q_{max} jest wydajnością maksymalną, zazwyczaj centrale nigdy nie pracują na maksymalnych parametrach.</p>
3.		
4.		
5.		
6.		

Dyrektor
 Departament Usług
 Administracyjnych

 (podpis i pieczęć imienne upoważnionych
 przedstawicieli Wykonawcy)