

Do Wszystkich Wykonawców

Gdańsk, 30 czerwca 2022 r.

Dotyczy: Postępowania niepublicznego trybie negocjacyjnym i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie magistrali wodno-ściekowej wraz z pompownią wody technologicznej” znak ZN/CCGTGr/93/2022/DK

W związku z otrzymaniem przez CCGT Grudziądz Sp. z o.o. [dalej: Zamawiający] pytania, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 3

„Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu:

Z:

w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należyście wykonał 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu (projekt budowlany i wykonawczy) rurociągu ciśnieniowego o długości co najmniej 3 km wraz z pompownią o wydajności nie mniejszej niż 100 m³/h,

Na:

w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należyście wykonał 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu (projekt budowlany i wykonawczy) rurociągu ciśnieniowego o długości co najmniej 2,2 km wraz z pompownią o wydajności nie mniejszej niż 100 m³/h, Odpowiedź nr 3”.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu opisany w pkt 5.2.1. ppkt 1 Ogłoszenia.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy pkt 5.2.1. ppkt1. Otrzymując nowe brzmienie:

w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należyście wykonał 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu (projekt budowlany i wykonawczy) rurociągu ciśnieniowego o długości co najmniej 2 km wraz z pompownią o wydajności nie mniejszej niż 100 m³/h,

Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

