

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)” (EGD/0001/2026)

I. Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”)

Lp	Pytanie	Odpowiedź
12	Czy Zamawiający dopuszcza korzystanie przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, tj. wykonania w okresie ostatnich 5 lat co najmniej: 4 robót budowlanych w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 10MW oraz 2 linii kablowych o napięciu minimum 15kV i długości co najmniej 5km (odnosi się do punktu 1.1.1. ppkt. 1) oraz 2) rozdział 13)?	Zgodnie z punktem 1.1.1. Rozdziału 13 SWZ Zamawiający w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, tj. wykonania w okresie ostatnich 5 lat co najmniej: 4 robót budowlanych w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 10MW oraz 2 linii kablowych o napięciu minimum 15kV i długości co najmniej 5km, nie dopuszcza możliwości powołania się na zasoby innych podmiotów.
15	Z uwagi na fakt dużej złożoności technicznej i znacznego zakresu przedmiotowego zamówienia, potrzebę uzyskania wiążących ofert od dostawców urządzeń o długich terminach realizacji (long-lead items) oraz szeregu analiz techniczno-ekonomicznych jakie należy wykonać w celu poprawnego sparametryzowania oferty, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 30.06.2026 r.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.
17	1. Uprzejmie prosimy o udostępnienie map do celów projektowych (MDCP) oraz projektów zagospodarowania terenu (PZT) z pierwotnych Projektów Budowlanych dla wszystkich lokalizacji w formacie .dwg. Jednym z wymogów złożenia oferty jest wykonanie symulacji efektywności instalacji, co wymaga wstępnego wymodelowania obiektów. Brak wskazanych plików znacząco utrudnia przygotowanie rzetelnej oferty.	Zamawiający udostępni MDCP w formacie dwg dla wszystkich inwestycji poza ME Sompolno. Z uwagi na fakt, że udostępniany dokument zawiera informacje poufne jego treść przekazywana jest wyłącznie wykonawcom, którzy zawarli umowy NDA.
18	2. Uprzejmie prosimy o udostępnienie tras kablowych dla przyłączy SN w formacie .dwg, co umożliwi właściwe przygotowanie oraz przeprowadzenie wizji lokalnych dotyczących przyłączy.	Zamawiający udostępni MDCP w formacie dwg. Z uwagi na fakt, że udostępniany dokument zawiera informacje poufne jego treść przekazywana jest wyłącznie wykonawcom, którzy zawarli umowy NDA. Trasa kabla znajduje się w Projektach Budowlanych udostępnionych wykonawcom, którzy zawarli umowę o zachowaniu poufności.

19	<p>3. Prosimy o przekazanie protokołów z prób wrywania dla następujących lokalizacji (lub informację, iż Zamawiający nie posiada takich dokumentów):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bojanowo, • Drobin, • Dźwierzuty, • Nowe Skalmierzyce, • Wyszogród 	<p>Zamawiający nie posiada raportów z prób wrywaniowych dla inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bojanowo, • Drobin, • Dźwierzuty, • Nowe Skalmierzyce, • Wyszogród <p>Posiadane raporty zostały zamieszczone w załącznikach do OPZ udostępnionych wykonawcom, którzy zawarli umowę o zachowaniu poufności.</p>
21	<p>Chcielibyśmy przystąpić do podpisania umowy o zachowaniu poufności (NDA) dla postępowania EGD/0001/2026W w celu uzyskania kompletnej dokumentacji. Jednocześnie uprzejmie prosimy o uwzględnienie poniższych zmian w treści umowy, które są niezbędne z naszej strony do jej podpisania.</p> <p>W pierwszej kolejności chcielibyśmy zwrócić się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w umowie obustronnej odpowiedzialności za przekazywane informacje. Obecnie kwestia ta nie jest uregulowana - dane przekazywane przez naszą firmę w związku z postępowaniem przetargowym powinny być traktowane przez EGD jako poufne.</p> <p>Nawiązuje do wzoru umowy z załącznika nr 10 do SWZ, proszę o dodanie do punktu 7 zdania: Ujawniającej do dochodzenia od Strony Otrzymującej odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszej Umowie wysokość kary umownej, wyłączając szkody pośrednie w tym utracony zysk, utraconą produkcję oraz roszczenia stron trzecich.</p> <p>Pkt 7 - uprzejmie wnosimy o usunięcie postanowienia dotyczącego kary umownej, ewentualnie o jej obniżenie do kwoty 20 000 PLN za każdy przypadek naruszenia, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznego limitu odpowiedzialności na poziomie 50 000 PLN.</p> <p>W odniesieniu do pkt 13 uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy odnosi się on wyłącznie do zobowiązania określonego w pkt 12.</p> <p>Będziemy wdzięczni za odniesienie się do powyższych uwag oraz przedstawienie zaktualizowanej wersji dokumentu.</p>	<p>Biorąc pod uwagę informacje ujawniane przez Wykonawców na tym etapie postępowania Zamawiający nie widzi potrzeby zawarcia umowy NDA o charakterze dwustronnie zobowiązującym.</p> <p>Zamawiający nie wyraża również zgody na wprowadzenie zmian treści umowy w zakresie wysokości kary umownej oraz co do zakresu odszkodowania.</p> <p>Potwierdzamy, że pkt 13 odnosi się do pkt 12.</p>

22	1. Uprzejmie prosimy o udostępnienie map do celów projektowych (MDCP) oraz projektów zagospodarowania terenu (PZT) z pierwotnych Projektów Budowlanych dla wszystkich lokalizacji w formacie .dwg. Jednym z wymogów złożenia oferty jest wykonanie symulacji efektywności instalacji, co wymaga wstępnego wymodelowania obiektów. Brak wskazanych plików znacząco utrudnia przygotowanie rzetelnej oferty.	Odpowiedź jak na pytanie nr 17.
23	2. Uprzejmie prosimy o udostępnienie tras kablowych dla przyłączy SN w formacie .dwg, co umożliwi właściwe przygotowanie oraz przeprowadzenie wizji lokalnych dotyczących przyłączy.	Odpowiedź jak na pytanie nr 18.
24	3. Prosimy o przekazanie protokołów z prób wrywania dla następujących lokalizacji (lub informację, iż Zamawiający nie posiada takich dokumentów): <ul style="list-style-type: none"> • Bojanowo, • Drobin, • Dźwierzuty, • Nowe Skalmierzyce, • Wyszogród 	Odpowiedź jak na pytanie nr 19.
25	Uprzejmie prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących parametrów wejściowych do symulacji PVSyst. Jeżeli symulacja ma stanowić element oferty, zasadnym wydaje się, aby wszyscy oferenci bazowali przynajmniej częściowo na jednolitych założeniach i parametrach wejściowych. Pozwoli to uniknąć rozbieżności metodologicznych oraz potencjalnego zakłamania wyników porównawczych.	Należy przyjąć następujące wytyczne: 1. Model pogodowy – Meteonorm 8.2, 2. Lokalizacja wg. projektu, 3. Symulacja – according to module string – slow – rok zero, horyzont – meteonorm, orientacja wg. projektu 4. Grid power limitation limit applied at injection point – account as separate loss , 5. Auxiliaries - odznaczone, 6. Soiling loss- domyślne, 7. Omic losses – DC- 1,5 %, AC (inverter) 1,0%, transformator – domyślne , LK SN – wg. projektu, 8. Module mismatch losses – domyślne, 9. Power loss at MPP – domyślne, 10. System bifacial (jeżeli występuje) - albedo – 0,2, - bifacial model – unlimited sheds 2D model, - height above ground – 0,8 m, - pozostałe parametry domyślne 11. Self consumption – no self-consumption Pozostałe parametry należy przyjąć samodzielnie.

26	5. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie docelowego podziału mocy pomiędzy układami E-W oraz N-S dla lokalizacji Gąbin. OPZ szczegółowy nie określa podziału mocy według układu. Czy prawidłowym założeniem jest przyjęcie parametrów zgodnych z Projektem Budowlanym, tj.: <ul style="list-style-type: none">• 3,38 MWp dla układu N-S,• 3,751 MWp dla układu E-W?	Zamawiający dopuszcza, aby moc w układzie północ-południe 3381,48 kWp \pm 1kWp natomiast w układzie wschód-zachód 3749,76 kWp \pm 1kWp.
----	--	---

II. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany dokonane przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.