

### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)” (EGD/0001/2026)

#### I. Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”)

Lp	Pytanie	Odpowiedź
42	<p>zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 21.07.2026 r. Przedmiot postępowania charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności oraz specyfiką wynikającą z objęcia go klauzulą poufności. Wymaga to od nas przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji, zaangażowania odpowiednich specjalistów oraz dochowania podwyższonych standardów w zakresie przetwarzania i zabezpieczania informacji.</p> <p>Dodatkowo, konieczność koordynacji prac pomiędzy zespołami oraz podmiotami współpracującymi, przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur poufności, znacząco wydłuża proces przygotowania kompletnej i rzetelnej oferty.</p> <p>Mając na uwadze powyższe, przedłużenie terminu umożliwi nam przygotowanie oferty spełniającej wszelkie wymagania Zamawiającego, a tym samym zapewni jej wysoką jakość oraz konkurencyjność. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.</p>	<p>Zgodnie z treścią pkt II ppkt 2 niniejszego pisma Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert.</p>
43	<p>zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie wydłużenia terminu składania ofert w postępowaniu nr EGD/0001/2026.</p> <p>Nasza prośba wynika przede wszystkim ze skali i złożoności przedmiotu zamówienia. Postępowanie obejmuje łącznie 13 zadań związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych, magazynów energii oraz rozbudową istniejących instalacji PV o magazyny energii, realizowanych w różnych lokalizacjach i wymagających szczegółowej analizy dokumentacji technicznej, warunków realizacyjnych oraz ryzyk projektowych i wykonawczych.</p> <p>Dodatkowym czynnikiem wpływającym na czas niezbędny do przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty jest zmiana terminów wizji lokalnych. Powoduje ona skrócenie okresu pozostającego wykonawcom na analizę warunków lokalizacyjnych, weryfikację założeń technicznych oraz przygotowanie optymalnych rozwiązań technicznych i handlowych.</p> <p>Przygotowanie oferty dla przedsięwzięcia o tak szerokim zakresie wymaga również przeprowadzenia szeregu uzgodnień z partnerami technologicznymi, dostawcami kluczowych urządzeń, podwykonawcami</p>	<p>Zgodnie z treścią pkt II ppkt 2 niniejszego pisma Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert.</p>

	<p>oraz podmiotami odpowiedzialnymi za projektowanie i późniejsze świadczenie usług serwisowych. W naszej ocenie wydłużenie terminu składania ofert pozwoli wszystkim uczestnikom postępowania na przeprowadzenie pełnej analizy dokumentacji i warunków realizacyjnych, co przełoży się na przygotowanie ofert bardziej konkurencyjnych, kompletnych i lepiej odpowiadających oczekiwaniom Zamawiającego.</p> <p>Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 14 dni kalendarzowych.</p> <p>Z góry dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku.</p>	
142	<p>Szanowni Państwo,</p> <p>zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert i jego wydłużenie do dnia 3 lipca 2026 r.</p> <p>Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 13 odrębnych zadań inwestycyjnych o znacznym stopniu złożoności technicznej, organizacyjnej i finansowej, obejmujących między innymi budowę instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, infrastruktury wyprowadzenia mocy oraz integrację magazynów energii z istniejącymi źródłami OZE. Zakres ten wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz technicznych, harmonogramowych oraz kosztowych.</p> <p>Ponadto przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty wymaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji postępowania oraz załączników technicznych,</li> <li>• uzyskania i skoordynowania ofert od licznych podwykonawców, dostawców urządzeń oraz partnerów technologicznych,</li> <li>• przeprowadzenia analiz dostępności kluczowych komponentów, w szczególności magazynów energii, transformatorów, falowników oraz urządzeń elektroenergetycznych,</li> <li>• przeprowadzenia analiz ryzyk realizacyjnych związanych z równoległą realizacją wielu lokalizacji,</li> <li>• opracowania optymalnego modelu realizacji oraz harmonogramów dla poszczególnych zadań,</li> <li>• uwzględnienia ewentualnych odpowiedzi Zamawiającego na pytania wykonawców oraz ich wpływu na kalkulację ceny i zakres zobowiązań.</li> </ul> <p>Mając na uwadze wartość przedsięwzięcia, jego charakter oraz konieczność zapewnienia Zamawiającemu możliwości uzyskania ofert przygotowanych w sposób kompletny, rzetelny i porównywalny, wydłużenie terminu składania ofert przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia błędów wynikających z niewystarczającego czasu na analizę dokumentacji i przygotowanie wyceny.</p> <p>W naszej ocenie proponowane wydłużenie terminu do dnia 3 lipca 2026 r. nie wpłynie negatywnie na cele postępowania, natomiast umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert w najwyższym standardzie jakościowym, co będzie leżało zarówno w interesie Zamawiającego, jak i wszystkich uczestników postępowania.</p>	<p>Zgodnie z treścią pkt II ppkt 2 niniejszego pisma Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert.</p>

	W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 3 lipca 2026 r.	
144	<p>Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przekształtników, które były wcześniej ujęte na liście urządzeń publikowanej przez PTPIREE, jednak w związku z wdrożeniem wymagań WOS 2025 przechodzą obecnie proces recertyfikacji dla odpowiednich typów jednostek (B/C/D), pod warunkiem że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• producent posiada potwierdzenie prowadzenia procesu recertyfikacji przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,</li> <li>• wymagane certyfikaty zgodności oraz aktualizacja wpisu na liście PTPIREE zostaną uzyskane przed dostawą urządzeń, odbiorami oraz procedurami przyłączeniowymi wymaganymi przez właściwego OSD.</li> </ul>	<b>Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności.</b>
145	Ponadto prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania rozwiązania opartego na przekształtnikach posiadających aktualny wpis na liście PTPIREE na dzień składania oferty, Zamawiający dopuści na etapie realizacji zastosowanie równoważnych lub lepszych technicznie przekształtników, które uzyskają aktualny wpis na liście PTPIREE w trakcie realizacji projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych, gwarancyjnych oraz uzyskania wymaganych uzgodnień OSD.	<b>Odpowiedź dotyczy informacji poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności.</b>
150	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu EGD/0001/2026 na dzień 03.07.2026 r.</p> <p>W związku z szerokim zakresem zadania oraz chęcią złożenia rzetelnej oferty prosimy o rozważenie naszej prośby. Naszym celem jest przedstawienie oferty, która odpowie na wszystkie Państwa potrzeby i jednocześnie zapewni wysoki standard jakości realizacji.</p>	Zgodnie z treścią pkt II ppkt 2 niniejszego pisma Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert.
151	<p>W nawiązaniu do postępowania nr: EGD/0001/2026, pn.: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.</p> <p>Wniosek nasz uzasadniamy w szczególności następującymi okolicznościami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• złożoność przedmiotu zamówienia oraz szeroki zakres wymaganej dokumentacji, wymagający przeprowadzenia szczegółowych analiz technicznych i formalnych,</li> <li>• konieczność pozyskania i uzgodnienia ofert od kluczowych poddostawców i partnerów technologicznych,</li> </ul>	Zgodnie z treścią pkt II ppkt 2 niniejszego pisma Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• potrzebę zapewnienia najwyższej jakości przygotowywanej oferty, w pełni odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego.</li> </ul> <p>Mając na uwadze powyższe, uprzejmie wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni, tj. do dnia 03.07.2026 r.</p> <p>Jesteśmy przekonani, że proponowana zmiana umożliwi potencjalnym wykonawcom przygotowanie bardziej kompletnych i konkurencyjnych ofert, co przeloży się na zwiększenie efektywności postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty.</p> <p>Z góry dziękujemy za rozważenie naszej prośby.</p>	
160	<p>W dokumentacji udostępnionej nie zauważyłem nigdzie zmienionej daty postępowania na składania ofert. Czy mogę prosić o informację w tym zakresie?</p>	Zgodnie z treścią pkt II ppkt 2 niniejszego pisma Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert.
<b>II. Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:</b>		
1	<p>Zmienia się numeracja punktów w SWZ w Rozdziale 17 "SPOSÓB, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA" w ten sposób, że dotychczasowe punkty 1-9 otrzymują numerację od 1 do 10.</p>	
2	<p>Zmienia się treść Rozdziału 17 "SPOSÓB, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA" i otrzymuje brzmienie:</p> <p>"1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Rozdziale 1 SWZ nie później niż do dnia <b>26.06.2026 r.</b> do godziny 9:00.</p> <p>Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na serwer zamawiającego.</p> <p>2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu <b>26.06.2026 r.</b> o godz. 11:15.</p> <p>3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.</p> <p>4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem możliwości złożenia oferty dodatkowej po negocjacjach.</p> <p>5. Termin związania ofertą wynosi 120 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.</p> <p>6. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 5, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony przez zamawiającego okres.</p> <p>7. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 6, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.</p> <p>8. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.</p> <p>9. Przedłużenie okresu związania ofertą, jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.</p>	

10. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, wraz z przekazaniem takich informacji, że nie mogą być one udostępnione, zgodnie z zapisami Rozdziału 9 pkt 12 SWZ."

**III. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany dokonane przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.**