

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)” (EGD/0001/2026)

I. Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”)

Lp	Pytanie	Odpowiedź
219	Zamawiający informuje, że dane wskazane w załączniku nr 1.2 do SWZ, stanowią ofertę Wykonawcy, która wiąże go również w okresie realizacji zamówienia. Jedynie dane zawarte w kolumnie nr 8 mogą ulec zmianie z uwagi na przewidziane w postępowaniu negocjacje w zakresie ceny oferty.	Zamawiający informuje, że dane wskazane w załączniku nr 1.2 do SWZ, stanowią ofertę Wykonawcy, która wiąże go również w okresie realizacji zamówienia. Jedynie dane zawarte w kolumnie nr 8 mogą ulec zmianie z uwagi na przewidziane w postępowaniu negocjacje w zakresie ceny oferty.
220	Wykonawca w swoim zakresie na etapie opracowania dokumentacji projektowej pozyska dane od Energa-Operator S.A. i uzgodni dokumentację.	Wykonawca w swoim zakresie na etapie opracowania dokumentacji projektowej pozyska dane od Energa-Operator S.A. i uzgodni dokumentację.
221	Wykonawca w swoim zakresie na etapie opracowania dokumentacji projektowej pozyska dane od Energa-Operator S.A. i uzgodni dokumentację.	Wykonawca w swoim zakresie na etapie opracowania dokumentacji projektowej pozyska dane od Energa-Operator S.A. i uzgodni dokumentację.
222	Zgodnie z punktem 5.1.6 załącznika 2.1 odporność korozyjna konstrukcji powinna wynosić min. 20 lat.	Zgodnie z punktem 5.1.6 załącznika 2.1 odporność korozyjna konstrukcji powinna wynosić min. 20 lat.
223	Zgodnie z punktami 5.2.5 i 6.2.8 załącznika 2.1 klasa C3H dotyczy zabezpieczenia antykorozyjnego transformatorów.	Zgodnie z punktami 5.2.5 i 6.2.8 załącznika 2.1 klasa C3H dotyczy zabezpieczenia antykorozyjnego transformatorów.

II. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany dokonane przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.