

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)” (EGD/0001/2026)

I. Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”)

Lp	Pytanie	Odpowiedź
224	W związku z odpowiedzią nr 222 prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 1.2 do SWZ „Zestawienie informacyjno cenowe” w pozycji „Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej” kolumna nr 9 należy zmienić wartość wymaganą przez Zamawiającego na 20 lat.	W ramach uzupełnienia odpowiedzi na pytanie nr 222, w dniu 29.06.2026 r. Zamawiający skorygował treść załącznika nr 1.2 do SWZ.
225	W związku z udzielaną długoletnią gwarancją na konstrukcje dla farm fotowoltaicznych prosimy o potwierdzenie, że klasa korozyjności dla konstrukcji wsporczych farm fotowoltaicznych nie przekracza klasy C3 włącznie.	Zamawiający przyjmuje jako minimalny okres odporności korozyjnej konstrukcji na 20 lat, przy czym ostateczna klasa korozyjności zostanie określona w projekcie wykonawczym/technicznym przez Wykonawcę.

II. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany dokonane przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.