

Pytania i odpowiedzi do postępowania

o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)” (EGD/0002/2026)

Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) i informuje, że odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany dokonane przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Lp	Pytanie	Odpowiedź
267	"W nawiązaniu do toczącego się postępowania „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)” uprzejmie prosimy o przychylenie się do poniższej prośby oraz odpowiedź na poniższe: W związku z brakiem dostępności systemów magazynów energii spełniających wymaganie z ""zał. nr 2.2 OPZ - wymagania ogólne ME 13.08.2026.pdf"" oraz ""zał. nr 2.1 OPZ - wymagania ogólne PV+ME 13.08.2026.pdf"" zawartych w 2.2 Wskaźniki jakości Magazynu Energii ME podpunkt 6. Retencja rzeczywistej pojemności energetycznej (Re%) prosimy o zmianę w Tabeli nr 2 z Liczba cykli rozliczeniowych [x] 3000 równe 85% na 84%."	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zał. nr 2.2 OPZ - wymagania ogólne ME - punktu 2.1. oraz zał. nr 2.1 OPZ - wymagania ogólne PV+ME - punktu 2.2. w zakresie Tabeli nr 2 - Retencja pojemności ME po 3000 z 85% na 84%.