

Pytania i odpowiedzi do postępowania

o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)” (EGD/0002/2026)

Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) i informuje, że odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany dokonane przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Lp	Pytanie	Odpowiedź
268	Pytanie dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności.	Odpowiedź dotyczy informacji zawartych w materiałach poufnych i zostanie udostępniona wykonawcom, którzy zawarli umowy o zachowaniu poufności.
269	Pytania do zakresu 13.2 Polisa odpowiedzialności cywilnej 1. Wnioskujemy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC nie jest wymagana polisa dedykowana, co oznacza, że Zamawiający zaakceptuje polisę ogólną spełniającą wymogi kontraktowe. 2. Wnioskujemy o dopuszczenie podlimitu w wysokości 30 mln zł dla szkód w mieniu podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac (13.2.6.2.) 3. Wnioskujemy o dopuszczenie podlimitu w wysokości 30 mln zł dla szkód spowodowanych wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi (13.2.16). 4. 13.2.21 Wykonawca wnioskuję o wprowadzenie następującej zmiany: „13.2.21. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 100 000 zł przy czym dla klauzul rozszerzających Zamawiający dopuszcza inną wysokość fransyz, w tym procentowe, pod warunkiem, że wysokość i rodzaje fransyz będą zgodne z aktualnym standardem rynkowym i będą uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Przedmiotu Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.” UZASADNIENIE: Wnioskowana zmiana wynika z faktu, iż w polisach OC nie stosuje się jednolitej wysokości franszyzy dla całego zakresu ubezpieczenia. Dla klauzul dodatkowych oraz rozszerzeń odpowiedzialności występują odrębne franszyzy redukcyjne (najczęściej odnoszące się do % szkody) – w szczególności w zakresie czystych strat finansowych. 5. W przypadku, gdy Zamawiający wymagać będzie polisy dedykowanej prosimy o potwierdzenie, że jedna polisa OC sumą gwarancyjną 40 mln zł będzie mogła obejmować wszystkie kontrakty realizowane przez Wykonawcę	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień dotyczących polisy OC. Zamawiający dopuszcza przedłożenie polisy OC z sumą gwarancyjną 40 mln zł dedykowanej dla wszystkich 13 zadań

EGD/0002/2026

	w ramach tego projektu (jeśli Zamawiający będzie wymagał zawarcia odrębnej polisy dla każdej umowy istotnie wpłynie to na cenę kontraktową)."	
270	Pytania do zakresu 13.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta (zawodowej) 1. W przypadku, powierzenie Wykonawcy realizacji kilku umów prosimy o potwierdzenie, że jedna polisa OC sumą gwarancyjną 40 mln zł będzie mogła obejmować wszystkie kontrakty realizowane przez Wykonawcę w ramach tego projektu (jeśli Zamawiający będzie wymagał zawarcia odrębnej polisy dla każdej umowy istotnie wpłynie to na cenę kontraktową).	Zamawiający dopuszcza przedłożenie polisy OC projektanta z sumą gwarancyjną 40 mln zł dedykowanej dla wszystkich 13 zadań.
271	Pytania do zakresu 13.6 Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) 1. 13.6.3 Wykonawca wnioskuję o wprowadzenie następującej zmiany: „13.6.3. Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 100 000 zł przy czym dla klauzul rozszerzających Zamawiający dopuszcza inną wysokość fransyz, w tym procentowe, pod warunkiem, że wysokość i rodzaje fransyz będą zgodne z aktualnym standardem rynkowym i będą uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Przedmiotu Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.” UZASADNIENIE: Wnioskowana zmiana wynika z faktu, iż w polisach CAR/EAR nie stosuje się jednolitej wysokości franszyzy dla całego zakresu ubezpieczenia. Dla klauzul dodatkowych oraz rozszerzeń odpowiedzialności występują odrębne franszyzy redukcyjne (najczęściej odnoszące się do % szkody) – w szczególności w zakresie klauzul 004, 003, 100."	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktu 13.6.3. Części A wzorów umów.
272	Pytania do zakresu 13.7 Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego 1. Wykonawca wnioskuję, by ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego nie miało charakteru obowiązkowego i pozostawało w gestii Wykonawcy. 2. 13.7.3.4. – Wykonawca wnioskuję o odstąpienie od obowiązku przekazywania polis maszyn i sprzętu budowlanego.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę polegającą na tym, że ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego nie będzie miało charakteru obowiązkowego i pozostawało w gestii Wykonawcy. Zamawiający nie zezwala na odstąpienie polegające na braku obowiązku przekazywania polis maszyn i sprzętu budowlanego.

EGD/0002/2026

273	Pytania do zakresu 13.10 Wykonawca wnosi o zmianę: 13.10. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada zgodnie z Umową, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o koszt ubezpieczeń uzupełniających wskazanych w niniejszym postanowieniu. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi wyłącznie z przyczyn, za które Zamawiający odpowiada zgodnie z Umową, udokumentowany koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających opisanych w Umowie, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Zamawiający.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktu 13.10 Części A wzorów Umów.
274	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wymagany w dokumentacji postępowania parametr dostępności magazynów energii (DME) na poziomie minimum 97% należy interpretować w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia objętego umową, tj. łącznie dla wszystkich magazynów energii realizowanych w ramach poszczególnych projektów, traktowanych jako jeden wirtualny magazyn energii. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że spełnienie wymogu DME na poziomie 97% będzie weryfikowane dla całego systemu objętego umową, a nie odrębnie dla każdego magazynu energii. Powyższe rozumienie pozwoli na zapewnienie wymaganego poziomu dostępności w skali całego systemu, przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcjonalności i parametrów eksploatacyjnych.	Wszystkie parametry opisane w OPZ muszą być spełnione na każdym zadaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na uśrednianie wymaganych wskaźników, w przypadku niespełnienia parametrów na części zadań.
275	W związku ze zmianą terminu składania ofert zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy konieczne jest wystąpienie o wystawienie nowej gwarancji wadialnej, czy też wystarczające będzie przedłożenie aneksu do uprzednio wystawionej gwarancji. Aneks ten przewidywałby odpowiednią zmianę terminu obowiązywania gwarancji, uwzględniającą nowy termin składania ofert oraz 90-dniowy okres związania ofertą, liczony zgodnie z dokumentacją postępowania. Będziemy wdzięczni za informację, które z powyższych rozwiązań będzie uznane za prawidłowe.	W odpowiedzi na wątpliwości dotyczące formy przedłużenia wadium Zamawiający wskazuje, że aneks do gwarancji skutecznie zapewnia zachowanie ciągłości zabezpieczenia oferty, wobec czego nie ma konieczności wystawiania nowej gwarancji wadialnej. Istotne jest, aby z treści aneksu jednoznacznie wynikało przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji oraz aby został on wystawiony przez gwaranta uprawnionego do udzielenia gwarancji. W takim przypadku aneks stanowi integralną część pierwotnej gwarancji i modyfikuje jej postanowienia w zakresie terminu obowiązywania, przy zachowaniu pozostałych warunków gwarancji bez zmian, przy czym należy złożyć gwarancję wraz z aneksem.